



NS-HK-AII.530.1.1.2016.7

WPLYNĘŁO

Zielona Góra, 22 lutego 2016 r.

25.02.2016
139/16

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-174/175/2016 z dnia 12.02.2016r. i nr OL-LBS-174/175/2016 z dnia 15.02.2016r. próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 10.02.2016 r., z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000$ m³/d w Babimoście, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście ul. Wolsztyńska 7, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza próbek wody nr OL-174 i OL-175 pobranych dnia 10.02.2016 r. wykazała, że woda w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym, **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych
w Babimoście
ul. Wolsztyńska 7
66-110 Babimost

Do wiadomości:

1. Burmistrz Babimostu
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
2. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zielonej Górze 65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10 Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Komunalnej	tel. (68) 325-46-71 fax: (68) 351-47-96
PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK WODY DO SPOŻYCIA NR NS-HK-ZG- 12 /16	strona / stron: 1/2

Data pobrania : 10.02.2016 r.	Godzina pobrania : 10 ⁰² -10 ¹⁰ , 10 ²⁰ -10 ³⁰
-------------------------------	--

Identyfikacja próbkobiorcy:	Stanowisko, imię, nazwisko: st. asystent Ewa Walczak, <i>st. inż. hip. Wanda Skatecka</i>
-----------------------------	---

Nazwa i adres właściciela / administratora urządzenia wodnego*	Zakład Usług Komunalnych w Babimostcie ul. Wolsztyńska 7 66-110 Babimost
--	--

Identyfikacja obiektu badania	Wodociąg publiczny o produkcji > 100 ≤ 1000 m ³ /d Babimost
-------------------------------	--

Numer normy / procedury pobierania próbek : PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2013-05, PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-1:2008,

Numer opakowania	Miejsce pobrania próbki	Rodzaj badania zakres oznaczono na stronie 2	Dezynfekowana * tak / nie	Utrwalona * tak/nie	Numer próbki z rejestru centralnego
4	Babimost ul. Żwirki i Wigury SUW woda uzdatniona	MK P+B	nie	nie	<i>a-174</i>
5	Podmokle Małe nr 30 Zespół Edukacyjny - Szkoła	MK P+B	nie	nie	<i>a-175</i>

Rodzaj badania:
 MK – monitoring kontrolny P- fizyko-chemia podstawowa, B- bakteriologia podstawowa
 MP – monitoring przeglądowy PR – fizyko-chemia rozszerzona, BR – bakteriologia rozszerzona
 WO - wybrane oznaczenia
 * wpisać właściwie

Próbka/ próbki zostały pobrane zgodnie z rocznym programem i harmonogramem monitoringu jakości wody: tak X* nie□*

Uwagi próbkobiorcy:

Przyczyna pobrania próbki/ próbek (jeśli nie dotyczy harmonogramu monitoringu jakości wody)

Sposób postępowania z próbka/próbkami po pobraniu (warunki transportu)		<i>Wanda Skatecka</i> podpis próbkobiorcy
chłodzona X w temperaturze 8°C	niechłodzona □	

Producent wody /administrator sieci* nie wnosi zastrzeżeń / ~~wnosi następujące zastrzeżenia*~~
 co do sposobu pobrania próbki/próbek

Henryk Strzempek

Zakład Usług Komunalnych w Babimostcie
 ul. Wolsztyńska 7, 66-110 BABIMOST
 tel. 68 351 47 77, fax 68 351 45 80
 NIP 68 22 84 877, REGON 08045383

Przyjęcie próbki/próbek do laboratorium	data 10-02-2016 godzina 12:40
	Opis, stan próbki / próbek: *(oznakowanie próbki itp.) -próbka / próbki* prawidłowe / nieprawidłowe* - nr próbki/próbek* do utrwalenia w laboratorium OL-.....
	Nazwisko i imię osoby przyjmującej próbki <i>Stolarzka</i>

* niepotrzebne skreślić